



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«19» февраля 2016 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)



АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№33

В период с «25» января 2016 года по «19» февраля 2016 года по адресу: г. Ярославль, ул. Ел. Колесовой, д.40
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «19» января 2016 года №33

была проведена проверка в отношении: Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 8» (далее – ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8»).

Продолжительность проверки: в период с 11 час. 00 мин. «25» января 2016 года по 10 час. 00 мин. «19» февраля 2016 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) исполняющая обязанности директора ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8» Гордеева Ирина Васильевна (копия распоряжения направлена 20.01.2016 года в 12 час. 20 мин. по факсе (4852)55-04-83и вручена нарочно 20.01.2016 г И.О. директора Гордеевой И.В.)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: исполняющая обязанности директора ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №8» Гордеева Ирина Васильевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание по адресу: г. Ярославль, ул. Ел. Колесовой, д.40 – двухэтажное, II степени огнестойкости. Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности в целом Ф 4.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. В помещениях имеется необходимое количество первичных средств пожаротушения. В ходе проверки установлено, что здание принадлежит ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8» на правах оперативного управления (Свидетельство от 27.11.2013 года 76-АБ №847419).

В ходе проведения проверки:

Пункты 1,2,3,4,5,6,7 предписания №94/1/47 от 11.06.2014 г. выполнены в полном объёме.

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 11.06.2014 года №94/1/47 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» февраля 20 16 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

и.о. директора школы-интерната № 8 Торжкова И.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» февраля 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)