



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль  
(место составления акта)

«19» февраля 2016 г.  
(дата составления акта)

10 час. 30 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№32

В период с «25» января 2016 года по «19» февраля 2016 года по адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, д.27 а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «19» января 2016 года №32

была проведена проверка в отношении: Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 8» (далее – ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8»).

Продолжительность проверки: в период с 11 час. 30 мин. «25» января 2016 года по 10 час. 30 мин. «19» февраля 2016 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) исполняющая обязанности директора ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8» Гордеева Ирина Васильевна (копия распоряжения направлена 20.01.2016 года в 12 час. 50 мин. по факс (4852)55-04-83 и вручена нарочно 20.01.2016 г И.О. директора Гордеевой И.В.)

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: исполняющая обязанности директора ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №8» Гордеева Ирина Васильевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание по адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, д.27 а – двухэтажное, II степени огнестойкости, общая площадь – 1926,4 м<sup>2</sup>. Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности в целом Ф 4.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, внутренним противопожарным водопроводом (количество пожарных кранов - 4). В помещениях имеется необходимое количество первичных средств пожаротушения. В ходе проверки установлено, что здание принадлежит ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №8» на правах оперативного управления (Свидетельство от 27.11.2013 года 76-АБ №847416). Согласно письменного ответа от ранее работающего директора ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №8» Саватеевой Анны Львовны и представленных документов установлено, что здание является 1966 года постройки и было зданием детского сада. Проектная документация не представлена. Представлены выкопировки из копии технического паспорта, датированного 02.06.1982 г. Также установлено, что 1988 году здание ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №8» стало использоваться как здание школы, но документально не подтверждено.

В ходе проведения проверки:


- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений

1	2	3	4
1.	Не обеспечено помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, расположенное на 1-ом этаже здания литер А по тех. паспорту Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации и учёта недвижимости по Ярославской области № 21812 аварийным освещением.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федерального закона №69-ФЗ); п. 12.55, п. 12.56 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».	ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №8»
2.	Не обеспечено здание (коридоры, лестничные клетки) литер А по тех. паспорту Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации и учёта недвижимости по Ярославской области №21812 аварийным эвакуационным освещением.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; ч. 9 ст. 82 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федерального закона РФ №123-ФЗ; п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (далее – ППР в РФ),, п. 6.22 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.74* СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»	ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №8»
3.	Не обеспечены помещения №1,7,11 – мастерских 1-го этажа здания литер А по тех. паспорту Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации и учёта недвижимости по Ярославской области № 21812 дополнительным выходом непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и лабораторий.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 1.122 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п. 6.89 СНИП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; п. 8.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №8»

- несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты №19, 20, 23 предписания от 11.06.2014 года №94/1/47 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 11.06.2014 года №94/1/47 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
2. Предписание от 19.02.2016 года №32/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» февраля 20 16 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

ч.о. директора школы - интерната в с. Сердеево И.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» февраля 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)