



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«05» марта 2018 г.

(дата составления акта)

09 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 20

В период с «15» февраля 2018 года по «05» марта 2018 года
по адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, д.27а

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «02» февраля 2018 года № 20

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного обще образовательного учреждения Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 8» (далее – ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8»)

Продолжительность проверки: в период с 14 час. 00 мин. «15» февраля 2018 года по 09 час. 00 мин. «05» марта 2018 года

Общая продолжительность проверки: (12 рабочих дней)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8» Сибриков Андрей Викторович (распоряжение направлено 02.02.2018 года по э.п. почте varschi082@yandex.ru)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Яшина Анна Юрьевна

При проведении проверки присутствовали: Директор ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8» Сибриков А.В.

Краткая характеристика объектов: Здание ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8» 2-х этажное, II степени огнестойкости, общей площадью 1926,4 кв.м, введено в эксплуатацию (построено) в 1966 году. С 1988г. здание стало использоваться как здание школы – интерната, ранее использовалось как детский сад. Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оборудовано естественной вентиляцией, помещения пищеблока – с механическим побуждением. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно расчета, имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности.

При проведении проверки предоставлена проектная документация для ремонтно-строительных работ в здании ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8» - устройство отдельного входа-выхода со стороны дворовой части из помещения № 11 на 1-м этаже, а также локальный сметный расчет на проведение данных работ.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

