

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Воинова, д.1, Тел.: 73-26-92

**ПРЕДПИСАНИЕ № 110
об устранении выявленных нарушений**

12.03.2025г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Государственное образовательное учреждение Ярославской области "Ярославская школа-интернат имени Э.Н. Макшанцевой" ОГРН 1027600510750 ИНН 7602011122 Юридический адрес: 150042, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 27А, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий 03.03.2025г с 10:00 по 11:30 по адресу: 150042, ЯО, г. Ярославль, ул. Урицкого, д.27А выявлены нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

2.4.3 Вся ученическая мебель (парты, стулья) имеют дефекты покрытия, повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;

2.4.4 Учебная доска в мастерской "обувного дела" не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

2.5.2 В помещении спальни мальчиков имеются дефекты и повреждения напольного покрытия (линолеум - расхождения по швам, протертости);

2.5.3 Лестничный марш в 3 блоке, кабинет № 162 - потолки имеют дефекты покрытия (следы протечек, отслойки штукатурного слоя).

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий 03.03.2025г с 11:30 по 13:00 по адресу: 150044, г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, 40 выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

2.4.3 Вся ученическая мебель (парты, стулья) имеют дефекты покрытия, повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;

2.5.2 В рекреации, коридоре на первом этаже имеются дефекты и повреждения напольного покрытия (линолеум - расхождения по швам, протертости);

2.5.3 В помещении раздевалки для верхней одежды - потолки имеют дефекты покрытия (выпадение отделочного материала из межплиточных швов, отслойка штукатурного слоя).

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий 04.03.2025г с 09:30 по 11:00 по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, 16а, выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

2.4.4 Учебные доски в кабинетах №№14,15,18,19 не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

2.5.3 В помещениях медицинского кабинета (изолятор, процедурная) - потолки имеют дефекты покрытия (отслойка штукатурного слоя), в спортивном зале - потолки имеют дефекты покрытия (следы протечек, отслойки штукатурного слоя), в кабинете № 24 настенное покрытие - обои, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий 03.03.2025г с 09.00 до 10.00 по адресу: 150517, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Михайловский, ул. Школьная, 8, выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

2.4.4 Учебная доска в кабинете №1 не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

2.4.9 Часть кроватей в спальнях комнатах имеют дефекты покрытия, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

2.5.3 Комната № 5 - стены имеют дефекты (трещина), актовый зал - стены имеют дефекты покрытия (отслоение).

Предлагаю:

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

150042, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 27А:

2.4.3 привести учебную мебель (парты, стулья) в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

2.4.4 оборудовать учебную доску в мастерской "обувного дела" дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

2.5.2 устранить дефекты и повреждения напольного покрытия (линолеум - расхождения по швам, протертости) в помещении спальни мальчиков;

2.5.3 устранить дефекты потолка (следы протечек, отслойки штукатурного слоя) на лестничном марше в 3 блоке, кабинет № 162.

150044, г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, 40:

2.4.3 привести учебную мебель (парты, стулья) в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

2.5.2 устранить дефекты и повреждения напольного покрытия (линолеум - расхождения по швам, протертости) в рекреации, коридоре на первом этаже;

2.5.3 устранить дефекты потолка (выпадение отделочного материала из межплиточных швов, отслойка штукатурного слоя) в помещении раздевалки для верхней одежды.

150000, г. Ярославль, ул. Свердлова, 16а:

2.4.4 оборудовать учебные доски в кабинетах №№14,15,18,19 дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

2.5.3 устранить дефекты потолка (отслойка штукатурного слоя) в помещениях медицинского кабинета (изолятор, процедурная), в спортивном зале (следы протечек, отслойки штукатурного слоя), в кабинете № 24 настенное покрытие - обои, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.

150517, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Михайловский, ул. Школьная, 8:

2.4.4 оборудовать учебную доску в кабинете № 1 дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

2.4.9 привести кровати в спальнях комнатах в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

2.5.3 устранить дефекты настенного покрытия в Комнате № 5 (трещина), в актовом зале (отслоение).

Срок исполнения до 01.09.2026г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Государственное образовательное учреждение Ярославской области "Ярославская школа-интернат имени Э.Н. Макшанцевой" ОГРН 1027600510750 ИНН 7602011122

Юридический адрес: 150042, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 27А

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставлять по мере исполнения, но не позже 01.09.2026г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1.

Заместитель руководителя

Золотина Л.С.

Копию настоящего предписания получит:

«12» марта 2025 г.

директор

Саватеева А.Л.