



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

Предписание № 197

31.03.2022г.

г. Ярославль

Главный специалист - эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ярославской области **Меньшикова Марина Евгеньевна** на основании акта проверки № 273 от 31 марта 2022г. в отношении Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области "Ярославская школа-интернат № 8 Э.Н. Макшанцевой" (ИНН 7602011122), расположенного по адресу: 150042, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Урицкого, д.27а, о нарушении п.2.4.13; п.2.8.9, п. 2.8.5; п. 2.7.2., п. 2.5.2.; п. 2.5.3.; п.2.2.4; п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

предписывает:

Государственному общеобразовательному учреждению Ярославской области "Ярославской школе-интернат № 8 Э.Н. Макшанцевой" прекратить нарушения п.2.4.13; п.2.8.9, п. 2.8.5; п. 2.7.2., п. 2.5.2.; п. 2.5.3.; п.2.2.4; п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" выразившееся в следующем:

1. В учебном кабинете № 136 (1 этаж здания общеобразовательного учреждения) на окнах из ПВХ-профилей вывешены тюлевые прозрачные занавески, достигающие верхнего уровня секций оконных блоков, в нарушение п.2.4.13;

2. В учебном кабинете 3 класса (1 этаж здания общеобразовательного учреждения) на потолке имеются 8 ламп, при этом одна лампа не работает; в швейной мастерской (1 этаж здания общеобразовательного учреждения) на потолке имеются 6 ламп (два ряда по две лампы в каждом), при этом 1 лампа не работает; в спальне для мальчиков (2 этаж здания общеобразовательного учреждения) на потолке имеются 6 ламп (два ряда по три лампы в каждом), при этом 1 лампа не работает, кроме того используются лампы с разными спектрами светового излучения (белый и желтый); в спальне для девочек (2 этаж) на потолке имеются 4 лампы (два ряда по три в каждом), при этом 3 лампы не работают; в столовой используются лампы с разными спектрами светового излучения (белый, желтый цвета), в нарушение п.2.8.9, п. 2.8.5;

3. Оконные блоки имеют ветхие рамы и составные стекла, что препятствует качественному проветриванию, в учебном кабинете 3 класса, в коридоре 1 этажа, в нарушение п.2.7.2

4. Отмечаются дефекты и повреждения напольного покрытия в медицинском кабинете, в учебных кабинетах, (линолеум имеет дефекты и повреждения), в нарушение п. 2.5.2.;

5. Определяются участки повреждения отделки стен и потолков, имеются трещины, отслоение покрасочного покрытия помещений в туалетной для девочек и мальчиков, в учебных классах, в том числе в коридорах 1 и 2 этажей отмечаются повреждения и следы протеканий на потолке, требуется проведение ремонта, в нарушение п. 2.5.3;

6. Асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек имеет выбоины и дефекты, требуется ремонт и восстановление целостности асфальтового покрытия в нарушение п.2.2.4;

7. На собственной территории не оборудована площадка с водонепроницаемым покрытием для сбора отходов в нарушение п. 2.2.3

Документы, подтверждающие исполнение предписания представить в срок до « 03» апреля 2023г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную

ч. 15 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт



М.Е.Меньшикова


Зам. руководителя



Л. С. Золотина

Копию предписания № 197 от «31» марта 2022г. на ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат № 8 Э.Н. Макшандцевой" "

Получил(а)



« 31 » марта 2022г.

